

652104, Кемеровская обл. Яйский район, п. ст. Судженка, Яйский НПЗ
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73
e-mail: ynpz@nhs.su
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341
ИНН/КПП 4217102358/421701001



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Топливо печное

СТО 74291823.003-2012

«Топливо печное. Технические условия» Серийный выпуск

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.003-2012
1	Фракционный состав: температура 10 % отгона, не ниже температура 90 % отгона, не выше	$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	155 370
2	Вязкость кинематическая при 20 $^{\circ}\text{C}$,	$\text{мм}^2/\text{с}$	ГОСТ 33	не нормир. но обязательно
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	$^{\circ}\text{C}$	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	45
7	Температура застывания, не выше	$^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 20287	-
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	отсутствие
11	Зольность, не более	%	ГОСТ 1461	0,02
12	Коксуемость 10 % остатка дистилляции, не более	%	ГОСТ 19932	0,40
13	Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	не нормируется, но обязат.
14	Содержание воды	%	п. 9.5 СТО 74291823.002-2012	отсутствие
15	Содержание механических примесей	%	п. 9.5 СТО 74291823.002-2012	отсутствие
16	Цвет	от бесцветного до черного	визуально	от бесцветного до черного
17	Плотность при 20 $^{\circ}\text{C}$, не более	$\text{кг}/\text{м}^3$	ГОСТ 3900	не норм. но обязательно

Информация для потребителя: Топливо печное представляет собой малотоксичную жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 900/300 $\text{мг}/\text{м}^3$. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.