

652104, Кемеровская обл., Яйский район, п. ст. Судженка, ЯНПЗ  
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73  
e-mail: ynpz@nhs.su  
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341  
ИНН/КПП 4217102358/424643001



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 284**  
от «20» марта 2016 г.

**Наименование продукции:** Топливо Дизельное марки Б по СТО 74291823.005-2013 с изм. 1  
**Сертификат соответствия:** № РОСС RU.АГ66.Н01371 с 23.09.2015 по 22.09.2018 Орган по сертификации рег.№ РОСС RU.0001.11АГ66 ООО «ЕвроТех». 117437 г.Москва,ул.Академика Волгина, дом 33, офис 310. Телефон 74994002237.  
**Дата изготовления:** 20.03.2016 г. **Номер партии:** 284  
**Резервуар:** 10 **Взлив, мм:** 3798 **Количество, тонн:** 1936  
**Дата анализа:** 20.03.2016 г.

Код ОКП: 02 5139

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.005-2013		Фактические значения по результатам испытаний
				Марка А	Марка Б	
1	Фракционный состав: - температура 50% отгона, °С, не выше - температура 95% отгона, °С, не выше	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	280 370	280 350	254,0 313,0
2	Вязкость кинематическая при 20 °С,	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	3,0-6,0	1,8-5,0	3,50
3	Цетановое число, не менее		ГОСТ Р ЕН 15195	Не нормируется		48,0*
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	35	66,5
5	Предельная температура фильтруемости, не выше	°С	ГОСТ 22254	-	- 25	-25
6	Йодное число, не более	г йода на 100 г топлива	ГОСТ 2070	6		0,7
7	Температура застывания, не выше	°С	ГОСТ 20287	-	-35	-35
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	Отсутствие		отсутствие
9	Кислотность, не более	мг КОН на 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 5985	5,0		0,8
10	Испытание на медной пластинке		ГОСТ 6321	Выдерживает		выдерживает
11	Зольность, не более	%	ГОСТ 1461	0,01		0,001
12	Коксуемость 10 % остатка дистилляции, не более	%	ГОСТ 19932	0,30		0,14
13	Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	0,5		0,2
14	Содержание воды	%	п. 9.5 СТО 74291823.005-2013	Следы		отсутствие
15	Содержание механических примесей	%	п. 9.5 СТО 74291823.005-2013	Отсутствие		отсутствие
16	Плотность при 20 °С, не более	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	860	850	834,2

\*Показатель качества не нормируется, определяется по требованию потребителя.

Температура помутнения - 24,0 °С (показатель не регламентирован, определяется по условиям договоров и контрактов).

**Заключение:** Топливо Дизельное марки Б соответствует требованиям СТО 74291823.005-2013. с изм.1.

**Информация для потребителя:** Топливо Дизельное представляет собой малотоксичную жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 900/300 мг/м<sup>3</sup>. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.

Технический директор

Начальник ЦЗЛ



В. А. Ромашкин

Т.П. Гладкова